



**BUREAU
VERITAS**

CERTIFICAT D'ESSAI AU FEU n° 1539442/2

Centre émetteur : TOULOUSE

Affaire : ARS LANNE-

Le soussigné, expert du BUREAU VERITAS, agissant dans le cadre des Conditions Générales de la Branche Industrie du BUREAU VERITAS, certifie avoir assisté les 31/01/06 et 27/03/06, à l'essai hydraulique au feu suivant NFEN ISO 10497 décembre 2004 (API607 june 2005), à la pression élevée de 2 bar à l'eau des clapets anti-retour ci-dessous :

- Clapet pied de bac DN 50 PN20 type phenix P400 n° 26040
- Clapet pied de bac DN 100 PN20 type phenix P400 n° 26041
- Clapet pied de bac DN 200 PN20 type phenix P400 n° 26042

Lieu de l'inspection :
ARS
53 rue des Chênes
65380 LANNES

Personnes présentes lors du test :
Mme ABADIE (ARS)
M. FONTAN (ARS)
M. DRAPEAU (Bureau Veritas)

Résultat :

- Clapet pied de bac DN 50 PN20 : **satisfaisant conforme NF EN ISO 10497** (voir rapport d'essai)
- Clapet pied de bac DN 100 PN20 : **satisfaisant conforme NF EN ISO 10497** (voir rapport d'essai)
- Clapet pied de bac DN 200 PN20 : **satisfaisant conforme NF EN ISO 10497** (voir rapport d'essai)

L'ensemble de ces essais permet de couvrir tous les DN .

La pression maximale d'utilisation de ces clapets, lorsqu'ils sont prévus pour être soumis au feu est de 2 bar .

Conformément aux termes de la commande

à la demande de la société :

ARS – 53rue des chênes – 65380 LANNES

Cette inspection s'inscrit dans le cadre des dispositions contractuelles régissant la mission confiée au BUREAU VERITAS.

Fait à Toulouse, le 28/04/2006

G. DRAPEAU



12, rue Michel Labrousse
Bâtiment 15
BP 64797
31047 Toulouse Cedex 1

Téléphone 05 61 31 57 00
Télécopie 05 61 31 59 13
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance

au capital de 13 819 683,60 €
RCS Nanterre B 775 690 621
17 bis, place des Reflets
La Défense 2

92400 Courbevoie
www.fr.bureauveritas.com